



Service santé-environnement

Bastia, le 28 février 2023

PIEDICORTE DI GAGGIO

MONSIEUR LE MAIRE
MAIRIE DE PIEDICORTE DI GAGGIO
MAIRIE DE PIEDICORTE DI GAGGIO
20251 PIEDICORTE DI GAGGIO

Type Code Nom
Prélèvement 00110188
Unité de gestion 0146 PIEDICORTE DI GAGGIO
Installation UDI 001729 PIEDICORTE DI GAGGIO
Point de surveillance P 0000001848 GENDARMERIE
Localisation exacte ROBINET TOILETTES
Commune PIEDICORTE-DI-GAGGIO

Prélevé le : lundi 20 février 2023 à 08h50
par : LABORATOIRE OEHC

Type visite : D1

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

Mesures de terrain

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				

CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL

Température de l'eau	8,6 °C				25,00
----------------------	--------	--	--	--	-------

EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE

pH	6,9 unité pH			6,50	9,00
----	--------------	--	--	------	------

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore libre	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
--------------	------------------------------	--	--	--	--

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1

Code SISE de l'analyse : 00107806

Référence laboratoire : 145056

Résultats

Limites de qualité

Références de qualité

inférieure

supérieure

inférieure

supérieure

CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES

Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,14 NFU				2,00

MINERALISATION

Conductivité à 25°C	471 µS/cm			200,00	1 100,00
---------------------	-----------	--	--	--------	----------

PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES

Ammonium (en NH ₄)	<0,05 mg/L				0,10
--------------------------------	------------	--	--	--	------

PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES

Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	2 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	0 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)			0,00	
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)			0,00	

RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION

Chlore total	<0,05 mg(Cl ₂)/L				
--------------	------------------------------	--	--	--	--

Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.

Pour la Directrice Générale de l'ARS de Corse,
et par délégation,
L'Ingénieur d'études

Yvan LE GUYADER

/!\ Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>