



Service santé-environnement

Bastia, le 2 juillet 2024

PIEDICORTE DI GAGGIO

MONSIEUR LE MAIRE  
MAIRIE DE PIEDICORTE DI GAGGIO  
MAIRIE DE PIEDICORTE DI GAGGIO  
20251 PIEDICORTE DI GAGGIO

Type	Code	Nom
Prélèvement	00114917	
Unité de gestion	0146	PIEDICORTE DI GAGGIO
Installation	UDI 001729	PIEDICORTE DI GAGGIO
Point de surveillance	P 0000001848	GENDARMERIE
Localisation exacte	ROBINET TOILETTES	
Commune	PIEDICORTE-DI-GAGGIO	

Prélevé le : jeudi 27 juin 2024 à 08h45  
par : LABORATOIRE OEHC  
Type visite : D1

Mesures de terrain	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Aspect (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Odeur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Saveur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
<b>CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL</b>					
Température de l'eau	23,1 °C				25,00
<b>EQUILIBRE CALCO-CARBONIQUE</b>					
pH	7,66 unité pH			6,50	9,00
<b>RESIDUEL TRAITEMENT DE DESINFECTION</b>					
Chlore libre	0,47 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				
Chlore total	0,52 mg(Cl <sub>2</sub> )/L				

Analyse laboratoire

Type de l'analyse : D1


Code SISE de l'analyse : 00112537

Référence laboratoire : 155514

Analyse laboratoire	Résultats	Limites de qualité		Références de qualité	
		inférieure	supérieure	inférieure	supérieure
<b>CARACTERISTIQUES ORGANOLEPTIQUES</b>					
Couleur (qualitatif)	0 SANS OBJET				
Turbidité néphélobimétrique NFU	0,12 NFU				2,00
<b>MINERALISATION</b>					
Conductivité à 25°C	648 µS/cm			200,00	1 100,00
<b>PARAMETRES AZOTES ET PHOSPHORES</b>					
Ammonium (en NH <sub>4</sub> )	<0,05 mg/L				0,10
<b>PARAMETRES MICROBIOLOGIQUES</b>					
Bact. aér. revivifiables à 22°-68h	1 n/mL				
Bact. aér. revivifiables à 36°-44h	4 n/mL				
Bactéries coliformes /100ml-MS	0 n/(100mL)				0,00
Bact. et spores sulfito-rédu./100ml	0 n/(100mL)				0,00
Entérocoques /100ml-MS	0 n/(100mL)		0,00		
Escherichia coli /100ml - MF	0 n/(100mL)		0,00		

**Eau d'alimentation conforme aux exigences de qualité en vigueur pour l'ensemble des paramètres mesurés.**

Pour la Directrice Générale et par délégation,  
L'Ingénieur d'Etudes Sanitaires,



Caroline ANDREANI

! Information du public : ce document doit être affiché dans les 2 jours après réception (art. D 1321-104 du Code de la Santé Publique)  
ARS de Corse - Quartier Saint Joseph - CS 13 003 - 20 700 Ajaccio Cedex 9  
Tél. : 04 95 51 98 98 - <https://www.ars.corse.sante.fr>